



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ №79  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

ул. Строительная, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090  
телефакс: (415-35) 3-73-62, 3-36-68, e-mail: ogps79@mail.ru

ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

ул. Строительная, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090  
телефакс: 8 (415-35) 3-73-72, 3-73-62, телефон 3-73-79, e-mail: ogpn79@inbox.ru  
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 3-73-74

ПРЕДПИСАНИЕ № 39/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта»*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
*(МБУ ЦФКС)*

во исполнение распоряжения главного ~~(заместителя главного)~~ государственного инспектора  
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» по пожарному надзору

(наименование органа ФГПН)

от « 07 » августа 20 18 года, № 39 , ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 20 » августа 20 18 г. по 10 ч. 45 мин. « 22 » августа 20 18 г. проведена проверка  
государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору по пожарному надзору капитаном внутренней службы Поповой Еленой Юрьевной, на объекте надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)  
защиты – в здании центра физической культуры и спорта, расположенном по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, 19

совместно с *и.о. директора МБУ ЦФКС Затворницким Валерием Михайловичем*

(указываются должности, фамилии имена, отчества (последнее при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
39/1/1.1	Огнезащитная обработка металлических конструкций лестничных маршей здания центра физической культуры и спорта не обеспечивает нормативный предел огнестойкости, а именно: проведённая огнезащитная обработка металлических	ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 123-ФЗ: огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты.	11.02.2019	

1	2	3	4	5
	<p>конструкций лестничных маршей, согласно акту приёмки выполненной огнезащитной обработки от 31.03.2010 б/н, обеспечивает предел огнестойкости 0,5 часа, тогда как нормативный предел огнестойкости в зданиях II степени огнестойкости должен быть не менее 1 часа.</p> <p>Выполнить огнезащитную обработку металлических конструкций лестничных маршей здания центра физической культуры и спорта, обеспечивающую предел огнестойкости не менее 1 часа.</p>	<p>ч. 2 ст. 58 Федерального закона № 123-ФЗ: требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону (согласно таблицы 21 предел огнестойкости маршей и площадок лестниц в зданиях II степени огнестойкости должен быть не менее R 60).</p>		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок с момента принятия решений вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В органы ФГПН жалоба может быть направлена:

руководителю органа ФГПН, выдавшего распоряжение о проведении проверки, на решение его подчиненных – главному государственному инспектору ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» по пожарному надзору, 684090 Камчатский край, г. Вилочинск, ул. Строительная д. 1;

руководителю вышестоящего органа ФГПН на решение любых должностных лиц нижестоящего органа, выдавшего распоряжение – в Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по адресу: 121257, г. Москва, ул. Ватутина, д. 1.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.




государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление  
ФПС № 79МЧС России» по пожарному надзору Попова Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 22 » августа 20 18 г.



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

и.о. директора МБУ ЦФКС Затворницкий В.М.

(должность, фамилия, инициалы)

« 22 » 08 20 18 г.